

АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

в особі зав. котельні Верченка Г.І.

у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно – господарської роботи Марєєва В.Ю.

про готовність об'єкта за адресою: вул. Ігоря Білевича,4

найменування об'єкта: **Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий Сумського національного аграрного університету», гуртожиток № 1**

особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024 року.

Теплове навантаження: опалення 0,23 Гкал/год;

ГВП _____ - _____ Гкал/год;

вентиляція _____ - _____ Гкал/год;

технологія _____ - _____ Гкал/год;

Температурний графік 95/70 °С

1. Результати випробувань

з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1	Теплова мережа споживача	1,2	0	5	добре
2	Тепловий вузол	1,0	0	10	добре
3	Водопідігрівники	-			
		-			
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система	0,6	0	10	добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система № 1	Система № 2	Система № 3	Система № 4	Система № 5	Система № 6
Опалення	Вс. (мм)						
	№ пломби						
	Бш. (мм)						
	№ пломби						
ГВП	Бш. (мм)						
	№ пломби						
Вентиляція	Бш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників _____

Вентиляційно-калориферного обладнання _____

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Управління Держенергонагляду України у Сумській області
Державний інспектор з енергетичного нагляду

_____ (посада) _____ (підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального період: об'єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник
з Держенергонагляду у Сумській області

_____ (посада) _____ (підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав

" 01 " 09 _____ 2023 рік

_____ (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

в особі зав. котельні Верченка Г.І.

у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно – господарської роботи Мареева В.Ю.

про готовність об'єкта за адресою: вул. Ігоря Білевіча ,6

найменування об'єкта: **Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий Сумського національного аграрного університету», гуртожиток №2**

особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024 року.

Теплове навантаження: опалення 0,377 Гкал/год;

ГВП _____ - _____ Гкал/год;

вентиляція _____ - _____ Гкал/год;

технологія _____ - _____ Гкал/год;

Температурний графік 95/70 °С

1. Результати випробувань

з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1	Теплова мережа споживача	1,2	0	5	добре
2	Тепловий вузол	1,0	0	10	добре
3	Водопідігрівники	-			
		-			
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система	0,6	0	10	добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система № 1	Система № 2	Система № 3	Система № 4	Система № 5	Система № 6
Опалення	Вс. (мм)						
	№ пломби						
	Бш. (мм)						
	№ пломби						
ГВП	Бш. (мм)						
	№ пломби						
Вентиляція	Бш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників _____

Вентиляційно-калориферного обладнання _____

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи _____
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Управління Держенергонагляду України у Сумській області
Державний інспектор з енергетичного нагляду

_____ (посада) _____ (підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду: об'єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи _____
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Представник
з Держенергонагляду у Сумській області

_____ (посада) _____ (підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав

" 01 " 09 2023 рік

_____ (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

в особі зав. котельні Верченка Г.І.

у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно – господарської роботи Марєєва В.Ю.

про готовність об'єкта за адресою: вул. Ігоря Білевича, 6 а

найменування об'єкта: **Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий Сумського національного аграрного університету», гуртожиток № 3**

особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024року.

Теплове навантаження: опалення 0,254 Гкал/год;

ГВП _____ - _____ Гкал/год;

вентиляція _____ - _____ Гкал/год;

технологія _____ - _____ Гкал/год;

Температурний графік 95/70 °С

1. Результати випробувань

з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1	Теплова мережа споживача	1,2	0	5	добре
2	Тепловий вузол	1,0	0	10	добре
3	Водопідігрівники	-			
		-			
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система	0,6	0	10	добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система № 1	Система № 2	Система № 3	Система № 4	Система № 5	Система № 6
Опалення	Вс. (мм)						
	№ пломби						
	Бш. (мм)						
	№ пломби						
ГВП	Бш. (мм)						
	№ пломби						
Вентиляція	Бш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників _____

Вентиляційно-калориферного обладнання _____

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи _____
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Управління Держенергонагляду України у Сумській області
Державний інспектор з енергетичного нагляду

(підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального період: об'єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи _____
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Представник _____
з Держенергонагляду у Сумській області

(підпис)

Світлов В. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав

" 01 " 09 2023 рік

(підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

в особі зав. котельні Верченка Г.І.

у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно – господарської роботи Марєєва В.Ю.

про готовність об'єкта за адресою: вул. Терещенків буд. 36

найменування об'єкта: **Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий Сумського національного аграрного університету», навчальний корпус №1 особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024року.**

Теплове навантаження: опалення 0,179 Гкал/год;

ГВП _____ - _____ Гкал/год;

вентиляція _____ - _____ Гкал/год;

технологія _____ - _____ Гкал/год;

Температурний графік 95/70 °С

1. Результати випробувань

з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1	Теплова мережа споживача	1,2	0	5	добре
2	Тепловий вузол	1,0	0	10	добре
3	Водопідігрівники	-			
		-			
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система	0,6	0	10	добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система № 1	Система № 2	Система № 3	Система № 4	Система № 5	Система № 6
Опалення	Вс. (мм)						
	№ пломби						
	Бш. (мм)						
	№ пломби						
ГВП	Би. (мм)						
	№ пломби						
Вентиляція	Бш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників _____

Вентиляційно-калориферного обладнання _____

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Управління Держенергонагляду України у Сумській області
Державний інспектор з енергетичного нагляду

_____ (посада) _____ (підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опаловального періоду: об'єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно – господарської роботи
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Представник
з Держенергонагляду у Сумській області

_____ (посада) _____ (підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опаловального періоду отримав

" 01 " 09 2023 рік

_____ (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

в особі зав. котельні Верченка Г.І.

у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно – господарської роботи Марєєва В.Ю.

про готовність об'єкта за адресою: вул. Шевченка,15

найменування об'єкта: **Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий Сумського національного аграрного університету», їдальня особистий рахунок № 31254273210250 до опалювального сезону 2023-2024 року.**

Теплове навантаження: опалення 0,155 Гкал/год;

ГВП _____ - _____ Гкал/год;

вентиляція _____ - _____ Гкал/год;

технологія _____ - _____ Гкал/год;

Температурний графік 95/70 °С

1. Результати випробувань

з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1	Теплова мережа споживача	1,2	0	5	добре
2	Тепловий вузол	1,0	0	10	добре
3	Водопідігрівники	-			
		-			
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система	0,6	0	10	добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система № 1	Система № 2	Система № 3	Система № 4	Система № 5	Система № 6
Опалення	Вс. (мм)						
	№ пломби						
	Бш. (мм)						
	№ пломби						
ГВП	Бш. (мм)						
	№ пломби						
Вентиляція	Бш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи:здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників _____

Вентиляційно-калориферного обладнання _____

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____

(посада) (підпис)

Верченко Г.І. _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи

(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Управління Держенергонагляду України у Сумській області

Державний інспектор з енергетичного нагляду

(посада)

(підпис)

Овсієнко В.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального період: об'єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____

(посада) (підпис)

Верченко Г.І. _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи

(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Представник
з Держенергонагляду у Сумській області

(посада)

(підпис)

Овсієнко В.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав

" 01 " 08 2023 рік

(підпис)

Марєєв В.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

в особі зав. котельні Верченка Г.І.

у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно – господарської роботи Марєєва В.Ю.

про готовність об'єкта за адресою: вул. Терещенків буд. 36

найменування об'єкта: **Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий Сумського національного аграрного університету», навчальна майстерня**

особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024 року.

Теплове навантаження: опалення 0,114 Гкал/год;

ГВП _____ - _____ Гкал/год;

вентиляція _____ - _____ Гкал/год;

технологія _____ - _____ Гкал/год;

Температурний графік 95/70 °С

Результати випробувань

з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1	Теплова мережа споживача	1,2	0	5	добре
2	Тепловий вузол	1,0	0	10	добре
3	Водопідігрівники	-			
		-			
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система	0,6	0	10	добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система № 1	Система № 2	Система № 3	Система № 4	Система № 5	Система № 6
Опалення	Вс. (мм)						
	№ пломби						
	Бш. (мм)						
	№ пломби						
ГВП	Бш. (мм)						
	№ пломби						
Вентиляція	Бш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників _____

Вентиляційно-калориферного обладнання _____

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи _____
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Управління Держенергонагляду України у Сумській області

Державний інспектор з енергетичного нагляду

(підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опаловального періоду: об'єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи _____
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Представник
з Держенергонагляду у Сумській області

(підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опаловального періоду отримав

" 01 " 09 2023 рік

(підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2023 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

в особі зав. котельні Верченка Г.І.

у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно – господарської роботи Марєєва В.Ю.

про готовність об'єкта за адресою: вул. Терещенків буд. 36

найменування об'єкта: **Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий Сумського національного аграрного університету»**, громадсько-побутовий корпус особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024 року.

Теплове навантаження: опалення 0,165 Гкал/год;

ГВП _____ - _____ Гкал/год;

вентиляція _____ - _____ Гкал/год;

технологія _____ - _____ Гкал/год;

Температурний графік 95/70 °С

1. Результати випробувань

з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1	Теплова мережа споживача	1,2	0	5	добре
2	Тепловий вузол	1,0	0	10	добре
3	Водопідігрівники	-			
		-			
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система	0,6	0	10	добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система № 1	Система № 2	Система № 3	Система № 4	Система № 5	Система № 6
Опалення	Вс. (мм)						
	№ пломби						
	Бш. (мм)						
	№ пломби						
ГВП	Би. (мм)						
	№ пломби						
Вентиляція	Бш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників _____

Вентиляційно-калориферного обладнання _____

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи _____
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Управління Держенергонагляду України у Сумській області
Державний інспектор з енергетичного нагляду

_____ (посада) _____ (підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду: об'єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи _____
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Представник
з Держенергонагляду у Сумській області

_____ (посада) _____ (підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав

" 01 " 09 2023 рік

_____ (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

АКТ №
готовності до опалювального сезону

«01» вересня 2022 року складений представником Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

в особі зав. котельні Верченка Г.І.

у присутності представника споживача в особі заступника директора з адміністративно – господарської роботи Марєєва В.Ю.

про готовність об'єкта за адресою: вул. Терещенків буд. 36

найменування об'єкта: **Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий Сумського національного аграрного університету», навчальний корпус №2** особистий рахунок № UA 968201720343181001200184860 до опалювального сезону 2023-2024 року.

Теплове навантаження: опалення 0,246 Гкал/год;

ГВП _____ - _____ Гкал/год;

вентиляція _____ - _____ Гкал/год;

технологія _____ - _____ Гкал/год;

Температурний графік 95/70 °С

1. Результати випробувань

з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/кв.см)	Зниження тиску, МПа (кгс/кв.см)	Тривалість випробування, хв.	Примітки
1	Теплова мережа споживача	1,2	0	5	добре
2	Тепловий вузол	1,0	0	10	добре
3	Водопідігрівнюси	-			
		-			
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система	0,6	0	10	добре

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система № 1	Система № 2	Система № 3	Система № 4	Система № 5	Система № 6
Опалення	Вс. (мм)						
	№ пломби						
	Бш. (мм)						
	№ пломби						
ГВП	Бш. (мм)						
	№ пломби						
Вентиляція	Бш. (мм)						
	№ пломби						

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи: здійснено очистку системи від накипу котлів та промивку системи.

Водопідігрівників _____

Вентиляційно-калориферного обладнання _____

Під час огляду зроблено зауваження:

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи _____
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Управління Держенергонагляду України у Сумській області
Державний інспектор з енергетичного нагляду

_____ (посада) _____ (підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Відмітка про усунення зауважень: зауваження усунені

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду: об'єкт готовий

Представник теплопостачальної організації:

Начальник котельні _____
(посада) (підпис)

Верченко Г.І. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник споживача:

Заступник директора
з адміністративно - господарської роботи _____
(посада) (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Представник
з Держенергонагляду у Сумській області

_____ (посада) _____ (підпис)

Овсієнко В.М. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

МП

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав

" 01 " 08 2023 рік

_____ (підпис)

Марєєв В.Ю. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)