

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СУМСЬКОГО НАУ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора коледжу
від 26.05.2023 р. №21-АГП

ІНСТРУКЦІЯ №36
про заходи пожежної безпеки
для технологічних та виробничих приміщень

1. Галузь застосування

1.1. Пожежна безпека коледжу регламентується Кодексом цивільного захисту України, «Правилами пожежної безпеки в Україні», затвердженими наказом МВС України від 30.12.2014р. №1417, зі змінами та «Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», затвердженими наказом МОН України від 15.08.2016р. №974.

1.2. Ця Інструкція поширюється на технологічні та виробничі приміщення та визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях, порядок дій в разі виникнення пожежі, є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками та відвідувачами, які знаходяться у цих приміщеннях.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. За пожежною небезпекою згідно з ДСТУ Б В.1.1-36:2016 технологічні та виробничі приміщення відносяться до категорії «В», за НПАОП 40.1-1.32-01 Правилами будови електроустановок (ПБЕ) - до класу зони П-Па.

2.2. Приміщення, робочі місця необхідно постійно утримувати в чистоті і порядку, своєчасно прибирати від паперів, горючих відходів, сміття. У міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід видаляти з приміщення у спеціально відведені сміттєзбірники.

2.3. Проходи, виходи з приміщення, підступи до первинних засобів пожежогасіння необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення і доступ до електричних розеток.

2.4. Документи та інші горючі матеріали слід розміщувати на відстані не менше 1 м від електрощитів, 0,5 м від електросвітильників та 0,15 м від приладів центрального водяного опалення.

2.5. Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх і повідомити черговому електрику для вжиття необхідних заходів щодо приведення їх у пожежобезпечний стан. Для запобігання поразки електричним струмом при дотику до металевих корпусів

встаткування, у випадку ушкодження ізоляції електропроводки встаткування, варто здійснювати автоматичне відключення живлення. При цьому доступні до дотику струмопровідні частини встаткування повинні приєднуватися до захисного РЕ-проводника й повинна бути виконана система вирівнювання потенціалів.

2.6. Додаткову установку і підключення електроспоживачів необхідно здійснювати за погодженням з техніком-електриком.

2.7. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється. При застосуванні електроподовжувачів вони повинні бути тільки заводського виготовлення, мати гнучкі кабелі або проводи (шнури) з мідними жилами і прокладатися з урахуванням їхнього захисту від можливих пошкоджень. Електричні розетки повинні встановлюватися тільки на негорючих основах.

2.8. За необхідності для опалення приміщень можуть застосовуватися масляні радіатори та нагрівальні електропанелі заводського виготовлення із закритими нагрівальними елементами. Такі радіатори та панелі повинні мати справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор. Встановлювати радіатори слід на негорючу основу і на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів.

2.9. Дозволені до використання побутові електронагрівальні прилади для приготування їжі (електрочайники) слід розміщувати в спеціально виділених місцях і встановлювати на негорючі підставки.

2.10. Спецодяг необхідно зберігати в шафах. Із кишень спецодягу слід видаляти промаслені обтиральні матеріали

2.11. Виходячи з приміщення необхідно вимикати електроприлади і освітлення, якщо в приміщенні нікого не залишається. Не дозволяється залишати без догляду увімкнені в електромережі електроприлади.

2.12. Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження.

2.13. У приміщеннях **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- палити, користуватися відкритим вогнем;
- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);
- користуватися кип'ятильниками, саморобними електронагрівальними приладами для обігріву приміщення;
- зберігати легкозаймисті і горючі рідини;
- розвішувати на стінах, шафах плакати, вирізки з газет і журналів.

2.14. По закінченні роботи необхідно ретельно оглянути приміщення, упевнитись у відсутності причин, що можуть призвести до пожежі, відключити електроприлади (штепсельні вилки повинні бути вийняті з розеток), прибрати робочі місця, закрити вікна і кватирки, вимкнути освітлення.

2.15. В приміщенні вивісити табличку з вказанням П.І.Б. відповідального за протипожежний стан приміщення.

Відповідальний за протипожежний стан приміщення вводу кабелів:

(прізвище, ініціали)

3.Обов'язки та дії працівників у разі пожежі.

Кожен працівник у випадку виявлення пожежі або диму, гару, надмірного підвищення температури зобов'язаний:

- негайно сповістити про це в пожежно-рятувальну службу по телефону 101 указавши адресу об'єкта, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- повідомити безпосередньому керівнику;
- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну, тощо);
- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежо-гасіння.

Керівник структурного підрозділу повинен:

- перевірити, чи викликані пожежно-рятувальні підрозділи та з'ясувати обстановку на місці надзвичайної події;
- видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;
- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу, включення установок пожежо-гасіння, протидимного захисту;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;
- організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби, надати їм допомогу у локалізації та ліквідації пожежі.

З прибуттям на пожежу підрозділів пожежно-рятувальної служби забезпечити безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа. При пожежі на електроустановках, електрокабелях вимкнути електропостачання та забезпечити керівника гасіння пожежі письмовим допуском на проведення гасіння пожежі.

Прийняти участь у консультуванні керівника гасіння пожежі про конструктивні й технологічні особливості об'єкта, де виникла пожежа.

Розробив:

заступник директора з АГР

Узгоджено:

інженер з охорони праці



В.Ю. Мареев

Н.П. Чернобай